242802060732

检 验 检 测 报 告

No：GSUNT S26265601

样 品 名 称：三川口水厂出厂水

委 托 单 位：皋兰县供水服务中心

检 测 类 别：委托检验

甘 肃 联 合 检 测 标 准 技 术 服 务 有 限 公 司

Gansu United Testing Standards Technical Services Co. Ltd.

声 明

1.检验检测报告无本机构 CMA 章、检验检测专用章及骑缝章无效。

2.检验检测报告无批准人签字无效。

3.检验检测报告经涂改、部分更改、增删无效。

4.委托方如对检验检测报告有异议，请于收到报告之日起 15 个工作日内提出，逾期不予受理。

5.由非本机构采集的样品，本机构仅对样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不予评价。

6.未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。

7.检验检测报告未经本机构书面同意，不得用于广告宣传，经同意复制的复制件，应由本机构加盖公章确认。

8.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

9.按有关规定，微生物等不具备二次检测的项目不复检。

10.本报告分为正本和副本，正本与副本具有同等法律效力。若正本与副本内容存在不一致之处，一律以正本为准。

通讯资料：

地　　址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道 3949 号科天水性科技产业园内 102 楼一、二层、三层

电　　话：18893843888

网　　址：http://www.gsunt.com.cn/

检 验 检 测 报 告

样品信息	样品名称	三川口水厂出厂水		
	商标	/	规格型号	/
	样品等级	/	样品数量	25L
	生产日期	/	批号	/
	生产商	/		
	生产商地址	/		
客户信息	委托单位	皋兰县供水服务中心		
	委托单位地址	兰州市皋兰县石洞镇北辰路 602 号		
检测信息	样品编号	S26265601	样品储存条件	冷藏
	样品接收日期	2026 年 06 月 02 日	样品检测日期	2026 年 06 月 02 日 ~2026 年 06 月 25 日
	样品来源	☐监督抽样 ☐现场采样 ☑委托送样		
	检测项目	色度、浑浊度、pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、三氯甲烷、二氯乙酸等共计 40 项。		
	评价依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
	检测结论	本次委托检验共检 40 项，所检项目中有标准要求的符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求，无标准要求的项目仅提供实测值。 检验检测专用章 **签发日期：2026 年 06 月 25 日**		
备注	/			

编制：　　审核：　　批准：

检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
1	砷	mg/L	≤0.01	0.0018	符合	GB/T 5750.6-2023 9.4
2	镉	mg/L	≤0.005	＜0.00006	符合	GB/T 5750.6-2023 12.4
3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	＜0.004	符合	GB/T 5750.6-2023 13.1
4	铅	mg/L	≤0.01	＜0.00007	符合	GB/T 5750.6-2023 14.3
5	汞	mg/L	≤0.001	＜0.00007	符合	GB/T 5750.6-2023 11.4
6	氰化物	mg/L	≤0.05	＜0.002	符合	GB/T 5750.5-2023 7.2
7	氟化物	mg/L	≤1.0	0.16	符合	GB/T 5750.5-2023 6.2
8	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	0.88	符合	GB/T 5750.5-2023 8.3
9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	＜0.00003	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	＜0.00005	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	＜0.00008	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	＜0.00012	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	＜0.0035	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
14	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	＜0.0020	符合	GB/T 5750.10-2023 15.1
15	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	＜0.0010	符合	GB/T 5750.10-2023 16.1

检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
16	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.245	符合	GB/T 5750.10-2023 20.2
17	氯酸盐	mg/L	≤0.7	＜0.005	符合	GB/T 5750.10-2023 21.2
18	色度	度	≤15	＜5	符合	GB/T 5750.4-2023 4.1
19	浑浊度	NTU	≤1	＜0.5	符合	GB/T 5750.4-2023 5.1
20	臭和味	/	无异臭、异味	无任何臭和味	符合	GB/T 5750.4-2023 6.1
21	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 7.1
22	pH	无量纲	6.5~8.5	7.42	符合	GB/T 5750.4-2023 8.1
23	铝	mg/L	≤0.2	0.020	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
24	铁	mg/L	≤0.3	0.0032	符合	GB/T 5750.6-2023 5.4
25	锰	mg/L	≤0.1	0.0012	符合	GB/T 5750.6-2023 6.6
26	铜	mg/L	≤1.0	0.00076	符合	GB/T 5750.6-2023 7.6
27	锌	mg/L	≤1.0	＜0.0009	符合	GB/T 5750.6-2023 8.4
28	氯化物	mg/L	≤250	10.4	符合	GB/T 5750.5-2023 5.2
29	硫酸盐	mg/L	≤250	120	符合	GB/T 5750.5-2023 4.2
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	346	符合	GB/T 5750.4-2023 11.1
31	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	282	符合	GB/T 5750.4-2023 10.1

检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
32	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	＜0.02	符合	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	游离氯	mg/L	/	0.35	/	GB/T 5750.11-2023 4.1
34	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.19	符合	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 5.1
36	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 7.1
37	菌落总数	CFU/mL	≤100	5	符合	GB/T 5750.12-2023 4.1
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	＜0.02	符合	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	≤1	＜0.03	符合	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.21	符合	GB/T 5750.11-2023 8.4
备注	1.测定结果小于方法最低检测质量浓度时以“＜方法最低检测质量浓度”表示。					

********报告结束********

甘肃联合检测标准技术服务有限公司

Gansu United Testing Standards Technical Services Co. Ltd

甘肃联合检测标准技术服务有限公司简称 GSUNT，成立于 2017 年，位于甘肃省兰州新区昆仑山大道 3949 号，是一家集食品、环境、材料、洁净室及日化用品检测为一体的综合性第三方检验检测机构。业务覆盖食品、农产品、生活饮用水、废水、废气、环境空气、固废和土壤、煤炭、纺织品、涂料、家具、洁净室、包装材料、建材及装饰装修材料、肥料及生活日用品等多个类别。

公司占地 3500 平米注册资金 5000 万元，投资 4000 多万，拥有美国安捷伦 LC-DAD-MS、LC-DAD、HS-GC-MS、TD-GC-MS、GC-MS、GC-FID、GC-ECD、GC-FPD、HPLC-ICP-MS、ICP-OES、240FSAA、240ZAA、离子色谱仪、原子荧光、原子吸收光谱仪、红外测油仪、1 立方米 VOC 采样舱、恒温恒湿称重系统等多套世界一流的高科技分析检测大型设备。严格按照实验室认可体系规范和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定条件》、《检验检测机构资质认定管理办法》及《生态环境监测机构评审补充要求》等相关法律法规进行机构管理运行。

严遵科学公正、准确及时、优质服务、创新发展的质量方针和理念，广泛开展与人类健康、公共安全、环境保护等有关领域的检测工作。力争打造一家具有权威性和公信力的第三方综合检验检测机构。

科学公正 准确及时

优质服务 创新发展