CMA
222721340911
有效期至2028年07月03日

检 验 报 告

№:HC26069874

样品名称：天然气

委托单位：青海油田采气一厂

检验类别：委托检验

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

声明事项

1、检测结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本公司对检测结果的准确性负责，委托检验的委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。

5、本公司未取得资质认定/认可的检测项目加*标识，仅作为科研、教学或内部质量控制之用、不具有法律效力。

6、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起15个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

7、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本公司有职责按国家相关规定向有关市场监督管理部门报告。

实验室地址：陕西省西咸新区沣东新城西安中兴深蓝科技产业园内DK2-4号楼一单元1层、5层

电话：400-6399-808　（029）88452780（总机）　传真：（029）88452779

邮政编码：710086

电子信箱：shanxlerzhan@163.com

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

检　验　报　告

№:H('26069874

样品名称	天然气	样品等级	/
规格型号	/	检验类别	委托检验
委托单位	青海油田采气一厂	送样人/委托人	/
样品数量	钢瓶*1，10L 气袋*1	到样日期	2026-06-07
原编号	/	样品编号	EC26008754
样品状态	/	检验日期	2026-06-07 至 2026-06-20
检验项目	氮气,氢气,甲烷,乙烷,乙烯等 31 项		
判定依据	GB 17820-2018《天然气》		
检验结论	经抽样检验，所检项目符合 GB 17820-2018《天然气》一类要求。 【检验结果见下页】 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 06 月 20 日		
备注	涩宁兰首站涩宁兰主线		

批准：　　审核：　　主检：

量监督

检测专

(1)

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

检 验 报 告

№:HC26069874

序号	检验项目	质量指标	检验结果	检验依据	单项判定
1	氮气，(mol/mol)%	——	0.003	GB/T 13610-2020	不判定
2	氢气，(mol/mol)%	——	0.005	GB/T 13610-2020	不判定
3	甲烷，(mol/mol)%	——	93.771	GB/T 13610-2020	不判定
4	乙烷，(mol/mol)%	——	0.959	GB/T 13610-2020	不判定
5	乙烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
6	丙烷，(mol/mol)%	——	0.245	GB/T 13610-2020	不判定
7	丙烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
8	氧气，(mol/mol)%	——	0.252	GB/T 13610-2020	不判定
9	异丁烷，(mol/mol)%	——	0.051	GB/T 13610-2020	不判定
10	氮气，(mol/mol)%	——	4.503	GB/T 13610-2020	不判定
11	正丁烷，(mol/mol)%	——	0.051	GB/T 13610-2020	不判定
12	一氧化碳，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
13	正丁烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
14	异丁烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
15	顺丁烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
16	异戊烷，(mol/mol)%	——	0.012	GB/T 13610-2020	不判定
17	正戊烷，(mol/mol)%	——	0.011	GB/T 13610-2020	不判定
18	丙炔，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
19	正己烷，(mol/mol)%	——	0.006	GB/T 13610-2020	不判定
20	总烃，(mol/mol)%	——	95.11	GB/T 13610-2020	不判定

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

检　验　报　告

№:HL26069674

序号	检验项目	质量指标	检验结果	检验依据	单项判定
21	密度(101.325kPa,20℃)，kg/m³	——	0.7047	GB/T 11062-2020	不判定
22	相对密度(101.325kPa,20℃)	——	0.5854	GB/T 11062-2020	不判定
23	高位发热量(101.325kPa,20℃)，MJ/m³	≥34.0	35.86	GB/T 11062-2020	符合
24	二氧化碳，(mol/mol)%	≤3.0	0.103	GB/T 13610-2020	符合
25	总硫，mg/m³	≤20	2.2	GB/T 11060.8-2020	符合
26	硫化氢，mg/m³	≤6	＜1	GB/T 11060.10-2021 附录C	符合
27	水露点，℃	在交接点压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃	-33.3	SY/T 6899-2022	不判定
28	新戊烷，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
29	C_6^+，(mol/mol)%	——	0.011	GB/T 13610-2020	不判定
30	反丁烯，(mol/mol)%	——	未检出	GB/T 13610-2020	不判定
31	低位发热量(101.325kPa,20℃)，MJ/m³	——	32.32	GB/T 11062-2020	不判定

以下空白

二站有限公司